



Vlaams Ministerie
van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de controle van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van van Leielandscholen Campus Sint- Theresia Kortrijk te KORTRIJK

Hoofdstructuur	SO
Instellingsnummer	34868
Instelling	Leielandscholen Campus Sint- Theresia Kortrijk
Directeur	Dominique DETREMMERIE
Adres	Deken Camerlyncklaan 76 - 8500 KORTRIJK
Telefoon	056-21.51.15
Fax	056-20.53.16
e-mail	directie@sint-theresia.be
Website/URL	http://www.sint-theresia.be
Bestuur van de instelling	116145 - VZW Leielandscholen te KORTRIJK
Adres	Beverlaai 75 - 8500 KORTRIJK
Scholengemeenschap/Consortium	113191 - SGKSO Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge te KORTRIJK
Adres	SGKSO Groeninge Doorniksesteenweg 157 - 8500 KORTRIJK
CLB	114744 - Vrij CLB Groeninge te KORTRIJK
Adres	Kasteelstraat 27 - 8500 KORTRIJK
Dagen van het doorlichtingsbezoek	5/11/2010, 6/11/2012, 7/11/2012, 8/11/2012, 9/11/2012
Einddatum van het doorlichtingsbezoek	9/11/2012
Datum bespreking verslag met de instelling	17/12/2012
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Hubert Van Tendeloo
Teamleden	Lieve Claes Leander Froidcoeur Martine Zaman

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
1. RELEVANTE KENMERKEN	4
2. FOCUS VAN DE CONTROLE	4
3. ASPECTEN VAN HET WELZIJNSBELEID	4
3.1 Organisatie	4
3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving	5
3.3 Gezondheid en hygiëne	6
3.4 Milieu	7
4. STERKTES EN ZWAKTES	8
4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren	8
4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren	8
5. ADVIES	9
6. REGELING VOOR HET VERVOLG	9

INLEIDING

Op 5/11/2010; 6/11/2012; 7/11/2012; 8/11/2012; 9/11/2012 bezocht de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap uw instelling. Zij deed dit in het kader van haar decretale opdracht om voor de overheid toezicht uit te oefenen op de kwaliteit en de kwaliteitszorg van onderwijsinstellingen.

Zij is daarbij bevoegd voor:

- de controle van het studiepeil;
- de naleving van de onderwijsregelgeving;
- de controle op naleving van de wet op de veiligheid, het welzijn en de hygiëne.

Overeenkomstig het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van art. 38 §5 om het toezicht inzake woonbaarheid, veiligheid en hygiëne afzonderlijk van de doorlichting uit te voeren.

Tijdens deze controle voert de inspectie volgende activiteiten uit: onderzoek en analyse van documenten en gegevens, observaties en gesprekken.

Het onderzoek mondt uit in een verslag. Dat begint met een opsomming van de relevante kenmerken van de instelling. Daarna volgt een overzicht van de aspecten inzake het welzijnsbeleid van de instelling die onderzocht worden.

Het verslag eindigt met het advies en de regeling voor het vervolgtoezicht.

Het verslag van de controle woonbaarheid, veiligheid en hygiëne resulteert in één van drie mogelijke adviezen:

- gunstig;
- gunstig beperkt in de tijd;
- ongunstig.

Een gunstig advies is noodzakelijk, wil de instelling verder erkend worden en/of verder opgenomen worden in de financierings- of subsidiëringsregeling.

Het verslag moet binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst op een personeelsvergadering integraal besproken worden.

Het verslag is openbaar en kan ongeveer drie maanden na de doorlichting geraadpleegd worden op de website van het departement onderwijs op het adres www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen of op www.schooldoorlichting.be.

Het verslag mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld met het oog op leerlingenwerving).

1. RELEVANTE KENMERKEN

Contextuele kenmerken

- De preventieadviseur is recent aangesteld.
- Het welzijnsbeleid wordt veeleer georganiseerd op niveau van het schoolbestuur.
- De school organiseert tijdelijk lessen in containerklassen.
- Voor de leerlingen van aso sportwetenschappen en tso lichamelijke opvoeding en sport worden extramurale lessen georganiseerd rond de vakcomponenten sport en lichamelijke opvoeding.

2. FOCUS VAN DE CONTROLE

Aspecten van het welzijnsbeleid die in aanmerking kwamen voor onderzoek:

Organisatie van het welzijnsbeleid	Ja
Veiligheid van de leer- en werkomgeving	Ja
Gezondheid en hygiëne	Ja
Milieu	Ja

3. ASPECTEN VAN HET WELZIJSBELEID

3.1 Organisatie

3.1.1 *Het bestuur van de instelling*

Het welzijnsbeleid vertoont hiaten die tijdelijk nog aanvaardbaar zijn.

Toelichting:

De instelling en/of het schoolbestuur vermeldt niet altijd de noodzakelijke financiële middelen voor de realisatie van een aantal posten op het globaal preventieplan en het jaaractieplan.

3.1.2 *Comité¹*

Het comité preventie en bescherming op het werk/ander overlegorgaan voert de wettelijk voorziene opdrachten voldoende uit.

3.1.3 *Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De interne dienst preventie en bescherming op het werk functioneert gedeeltelijk.

Toelichting:

Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat de preventieadviseur onvoldoende tijd heeft voor de uitbouw en de werking van de interne dienst voor bescherming op het werk.

3.1.4 *Samenwerking met externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW)*

De externe dienst preventie en bescherming op het werk is gedeeltelijk betrokken bij het welzijnsbeleid.

¹ Comité: het comité preventie en bescherming op het werk of een ander overlegorgaan (overlegcomité, personeelsvergadering, werkgroep ...) dat – in die gevallen waar het wettelijk mogelijk is – de taken van het comité preventie en bescherming op het werk op zich neemt.

Toelichting:

Er wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de opmerkingen van de arbeidsgeneesheer (verslag van de rondgang van de externe dienst preventie en bescherming op het werk van 8-02-2011).

3.1.5 Aankoop- en indienststellingsbeleid

Er is geen betrokkenheid van de preventieadviseur bij de aankoop van machines, installaties en apparaten; er is geen akkoord van de preventieadviseur; er zijn geen indienststellingsverslagen.

Toelichting:

Het aankoop- en indienststellingsbeleid is nog niet opgestart.

3.2 Veiligheid van de leer- en werkomgeving

3.2.1 Bewoonbaarheid

Gebouwen, lokalen en/of hun inrichting vertonen tekorten met betrekking tot comfort en/of veiligheid die tijdelijk aanvaardbaar zijn en/of er wordt voldoende gevolg gegeven aan klachten.

Toelichting:

Er is een probleem met de klimaatregeling in de containerklassen. De gangen in de B-blok zijn smal waardoor het verlaten van lokalen niet vlot verloopt; het leidt bovendien tot beschadigingen van muren. Een aantal leerlingen heeft weinig respect voor het onderhoud van de school, waardoor op enkele plaatsen papierresten liggen.

3.2.2 Veiligheid van het domein van de instelling

Op het domein van de instelling is er een direct risico op valgevaar, maar de tekorten zijn tijdelijk aanvaardbaar.

Toelichting:

Overlopen zijn onvoldoende afgeschermd. De speelplaats is niet vrij van oneffenheden. In een aantal klaslokalen liggen er elektrische draden op de grond.

3.2.3 Verkeersveiligheid

Het domein van de instelling en de onmiddellijke omgeving zijn voldoende verkeersveilig.

3.2.4 *Brandveiligheid*

Er werd nog geen gevolg gegeven aan enkele opmerkingen van het brandpreventieverslag.

Toelichting:

Volgens de verkregen informatie is er nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen van het brandvoorkomingsverslag (15-04-2008).

3.2.5 *Evacuatie*

De preventieve maatregelen en/of de voorzieningen met betrekking tot een mogelijke evacuatie voldoen niet.

Toelichting:

Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat een aantal leerlingen en personeelsleden niet op de hoogte zijn van het evacuatiealarm.

Op diverse plaatsen ontbreken pictogrammen en aanduidingen van de verdieping.

3.2.6 *Veiligheid van de elektrische installatie(s) en liften*

De elektrische installatie(s) en/of de liften voldoen niet en kunnen een acuut en/of permanent gevaar betekenen voor het personeel en de leerlingen/cursisten.

Toelichting:

Er is nog geen gevolg gegeven aan alle opmerkingen van de bevoegde externe diensten:

- de jaarlijkse keuring van hoogspanningsinstallatie (29-08-2012);
- de periodieke keuring van de laagspanning (16-04-2012). Tijdens de doorlichting werd vastgesteld dat op diverse plaatsen de elektrische zekeringkasten niet afgesloten zijn.
- de periodieke keuring van de liften (06-03-2012).

3.2.7 *Veiligheid van toestellen²*

Essentiële veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik van toestellen zijn meestal niet schriftelijk voorhanden en/of de gangbare beveiliging ontbreekt of is niet functioneel.

Toelichting:

In het klaslokaal techniek en het werkhuis van het onderhoudspersoneel ontbreken instructies en collectieve technische beschermingsmiddelen op machines en apparaten. Er is geen procedure voor het buiten gebruik stellen van toestellen.

De instructies (veiligheidsinstructies, gebruikersinstructies en onderhoudsinstructie) ontbreken in het klaslokaal techniek en het werkhuis van het onderhoudspersoneel.

3.3 **Gezondheid en hygiëne**

3.3.1 *Sanitaire installaties*

De sanitaire installaties en toebehoren kunnen geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

De sanitaire installaties voldoen maar de instelling beschikt niet over een beheersplan betreffende de preventie van legionella voor de douches in het vaklokaal lichaamsverzorging.

3.3.2 *EHBO*

De instelling beschikt over voldoende voorzieningen om EHBO te bieden.

² Toestellen: alles (apparaten, speeltuigen, installaties, machines, werkposten, gereedschappen, ...) wat mogelijk aanleiding kan geven tot een verhoogd risico voor personeel en/of leerlingen/cursisten.

3.3.3 *Rookverbod*

De instelling houdt rekening met het rookverbod, maar enkele aspecten kunnen nog worden geoptimaliseerd.

Toelichting:

Ondanks het rookverbod, roken personeelsleden voor de schoolingang, wat weinig pedagogisch is t.o.v. de leerlingen.

3.3.4 *Voedingsmiddelenhygiëne*

De voedingsmiddelenhygiëne voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4 **Milieu**

3.4.1 *Omgaan met gevaarlijke producten*

De omgang met gevaarlijke producten kan geoptimaliseerd worden.

Toelichting:

Er is een inventaris van de producten met gevaarlijke eigenschappen maar de opslag ervan voldoet niet. Niet alle producten met gevaarlijke eigenschappen zijn voorzien van een genormeerd etiket met de voorgeschreven informatie.

De instelling beschikt over een blanco geactualiseerde asbestinventaris. Deze is getekend door de arbeidsgeneesheer.

3.4.2 *Zwembaden*

Niet van toepassing

4. STERKTES EN ZWAKTES

4.1 Relevante aspecten die de instelling kan verbeteren

- De bewoonbaarheid in de containerklassen.
- Het risico op valgevaar.
- Maatregelen treffen om de omgang van producten met gevaarlijke eigenschappen te verbeteren.

4.2 Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren

- Het aankoop- en het indienststellingsbeleid
- De evacuatiemaatregelen aanpassen en verbeteren.
- Maatregelen treffen om de veiligheid van de elektrische installatie te verbeteren.
- Maatregelen treffen om de veiligheid van de toestellen te verbeteren

5. ADVIES

In uitvoering van het Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies gunstig beperkt in de tijd voor de erkenningsvoorwaarden met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Relevante aspecten die de instelling moet verbeteren:

- Het aankoop- en het indienststellingsbeleid.
- De evacuatiemaatregelen aanpassen en verbeteren.
- Maatregelen treffen om de veiligheid van de elektrische installatie te verbeteren.
- Maatregelen treffen om de veiligheid van de toestellen te verbeteren

6. REGELING VOOR HET VERVOLG

Het bestuur van de instelling moet vanaf 9 november 2015 kunnen aantonen dat er voldoende geremedieerd werd om de tekorten volgens de vooropgestelde termijnen weg te werken.

Namens het inspectieteam, de inspecteur-verslaggever

Hubert Van Tendeloo

Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de instelling:

Voor kennisname namens de directie/het schoolbestuur:

Dominique DETREMMERIE